

附件

省市场监管局2019年烧结空心砖和多孔砖、
烧结空心砌块产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
1	烧结多孔砖	贵州修文兴达有限责任公司	贵阳市修文县扎佐镇中营村	Y (240×115×90) mm	——	2018-08-22	强度等级, 抗风化性能, 泛霜, 石灰爆裂, 孔型孔结构及孔洞率, 密度等级, 放射性	合格	——	——
2	烧结空心砖	播州区马蹄镇沿河机制页岩砖厂	遵义市播州区马蹄镇大石村	M (200×200×115) mm	——	2019-04-12	强度等级, 抗风化性能, 泛霜, 石灰爆裂, 孔洞排列及其结构, 密度等级, 放射性	合格	——	——
3	烧结空心砖	桐梓县瑞祥建材厂	遵义市桐梓县燎原镇大关村	F (200×190×115) mm	——	2019-04-06	强度等级, 抗风化性能, 泛霜, 石灰爆裂, 孔洞排列及其结构, 密度等级, 放射性	合格	——	——
4	烧结空心砖	桐梓县大关建材有限责任公司	遵义市桐梓县燎原镇大关村	M (200×190×115) mm	——	2019-04-05	强度等级, 抗风化性能, 泛霜, 石灰爆裂, 孔洞排列及其结构, 密度等级, 放射性	合格	——	——
5	烧结空心砖	绥阳县闽辉页岩砖厂	遵义市绥阳县洋川镇民兴村	M (200×190×115) mm	——	2019-04-02	强度等级, 抗风化性能, 泛霜, 石灰爆裂, 孔洞排列及其结构, 密度等级, 放射性	合格	——	——
6	烧结空心砖	正安县泓丰建材有限公司	遵义市正安县凤仪镇东方新城御熙苑11栋403号	Y (200×200×115) mm	——	2019-04-08	强度等级, 抗风化性能, 泛霜, 石灰爆裂, 孔洞排列及其结构, 密度等级, 放射性	合格	——	——
7	烧结空心砖	道真自治县齐心页岩砖厂	遵义市道真县玉溪镇齐心村	Y (190×190×115) mm	——	2019-04-10	强度等级, 抗风化性能, 泛霜, 石灰爆裂, 孔洞排列及其结构, 密度等级, 放射性	合格	——	——

8	烧结多孔砖	凤冈呈祥新型墙体材料有限公司	遵义市凤冈县何坝乡水河村中心组27号	F (240×95×115) mm	——	2019-04-04	强度等级, 抗风化性能, 泛霜, 石灰爆裂, 孔型孔结构及孔洞率, 密度等级, 放射性	合格	——	——
9	烧结空心砖	湄潭县强力建材有限公司	遵义市湄潭县永兴镇流河渡	Y (200×190×115) mm	——	2019-03-15	强度等级, 抗风化性能, 泛霜, 石灰爆裂, 孔洞排列及其结构, 密度等级, 放射性	合格	——	——
10	烧结空心砖	习水县羊九建材厂	遵义市习水县东皇镇羊九村	Y (240×200×115) mm	——	2019-03-28	强度等级, 抗风化性能, 泛霜, 石灰爆裂, 孔洞排列及其结构, 密度等级, 放射性	合格	——	——
11	烧结空心砖	赤水市华盛环保建材有限责任公司	遵义市赤水市赤桐公路睡佛菩萨处	Y (240×200×115) mm	——	2019-03-15	强度等级, 抗风化性能, 泛霜, 石灰爆裂, 孔洞排列及其结构, 密度等级, 放射性	合格	——	——
12	烧结空心砖	赤水市瑞泰建材有限公司	遵义市赤水市天台镇铁匠炉村新阳组	Y (240×200×115) mm	——	2019-04-06	强度等级, 抗风化性能, 泛霜, 石灰爆裂, 孔洞排列及其结构, 密度等级, 放射性	合格	——	——
13	烧结空心砖	赤水市鸿源墙体材料有限责任公司	遵义市赤水市复兴镇复兴村石坎组	Y (240×200×115) mm	——	2019-04-13	强度等级, 抗风化性能, 泛霜, 石灰爆裂, 孔洞排列及其结构, 密度等级, 放射性	合格	——	——
14	烧结空心砖	赤水市佳和建材有限公司	遵义市赤水市大同镇大同村十组	Y (240×200×115) mm	——	2019-04-03	强度等级, 抗风化性能, 泛霜, 石灰爆裂, 孔洞排列及其结构, 密度等级, 放射性	合格	——	——
15	烧结多孔砖	普定县福乐页岩砖厂	安顺市普定县马官镇杨柳村	Y (230×110×90) mm	——	2019-03-02	强度等级, 抗风化性能, 泛霜, 石灰爆裂, 孔型孔结构及孔洞率, 密度等级, 放射性	合格	——	——
16	烧结多孔砖	关岭布依族苗族自治县断桥红砖厂	安顺市关岭县断桥镇普岔村	Y (240×115×90) mm	——	2019-01-20	强度等级, 抗风化性能, 泛霜, 石灰爆裂, 孔型孔结构及孔洞率, 密度等级, 放射性	合格	——	——
17	烧结多孔砖	施秉县睿合环保节能建材有限公司	黔东南州施秉县城关镇桃子湾工业园区	Y (230×110×90) mm	——	2019-03-21	强度等级, 抗风化性能, 泛霜, 石灰爆裂, 孔型孔结构及孔洞率, 密度等级, 放射性	合格	——	——

18	烧结多孔砖	黎平鸿运节能建筑材料有限责任公司	黔东南州黎平县德凤镇黎平寨茶厂	Y (230×115×90) mm	——	2019-04-05	强度等级, 抗风化性能, 泛霜, 石灰爆裂, 孔型孔结构及孔洞率, 密度等级, 放射	合格	——	——
19	烧结空心砖	荔波县柳阳建材有限公司	黔南州荔波县朝阳镇八烂村老蛇坡	Y (240×190×115) mm	——	2019-04-10	强度等级, 抗风化性能, 泛霜, 石灰爆裂, 孔洞排列及其结构, 密度等级, 放射	合格	——	——
20	烧结空心砖	贵定县城关镇丰源砖厂	黔南州贵定县城关镇宝花村后寨组	Y (200×195×110) mm	——	2019-03-25	强度等级, 抗风化性能, 泛霜, 石灰爆裂, 孔洞排列及其结构, 密度等级, 放射	合格	——	——
21	烧结空心砖	瓮安县丰瑞工贸有限公司	黔南州瓮安县玉山镇新庄村下庄村民组	Y (190×200×115) mm	——	2019-01-15	强度等级, 抗风化性能, 泛霜, 石灰爆裂, 孔洞排列及其结构, 密度等级, 放射	合格	——	——
22	烧结空心砖	独山中新环能建材有限公司	黔南州独山县玉水镇龙點村甲點巴约组	Y (240×200×110) mm	——	2019-03-29	强度等级, 抗风化性能, 泛霜, 石灰爆裂, 孔洞排列及其结构, 密度等级, 放射	合格	——	——
23	烧结空心砖	罗甸县斛星环保建材有限责任公司	黔南州罗甸县龙坪镇解放西路47号	Y (240×200×115) mm	——	2019-03-20	强度等级, 抗风化性能, 泛霜, 石灰爆裂, 孔洞排列及其结构, 密度等级, 放射	合格	——	——
24	烧结空心砖	贵州长顺广源新型墙体材料有限公司	黔南州长顺县广顺监狱四大队排山	Y (240×200×115) mm	——	2019-02-02	强度等级, 抗风化性能, 泛霜, 石灰爆裂, 孔洞排列及其结构, 密度等级, 放射	合格	——	——
25	烧结空心砖	兴义市第三页岩砖厂	黔西南州兴义市马岭镇瓦嘎村八组	Y (240×240×115) mm	——	2019-04-10	强度等级, 抗风化性能, 泛霜, 石灰爆裂, 孔洞排列及其结构, 密度等级, 放射	合格	——	——
26	烧结空心砖	汇川区亿华页岩砖厂	遵义市汇川区高坪街道双江居大坡组	Y (200×190×115) mm	——	2019-03-10	强度等级, 抗风化性能, 泛霜, 石灰爆裂, 孔洞排列及其结构, 密度等级, 放射	不合格	强度等级: 抗压强度标准值=1.8MPa, 抗压强度平均值	强度等级: 抗压强度标准值≥2.5MPa, 抗压强度平均值≥
27	烧结空心砖	遵义市播州区金源建材厂	遵义市播州区鸭溪镇金钟村水源二组	M (200×200×115) mm	——	2019-04-05	强度等级, 抗风化性能, 泛霜, 石灰爆裂, 孔洞排列及其结构, 密度等级, 放射	不合格	强度等级: 抗压强度标准值=2.3MPa, 抗压强度平均值	强度等级: 抗压强度标准值≥2.5MPa, 抗压强度平均值≥

28	烧结空心砖	习水县大成墙材有限公司	遵义市习水县杉王街道羊九村坭井组	M (240×200×115) mm	——	2019-04-11	强度等级，抗风化性能，泛霜，石灰爆裂，孔洞排列及其结构，密度等级，放射	不合格	强度等级：抗压强度标准值=2.2MPa，抗压强度平均值	强度等级：抗压强度标准值≥2.5MPa，抗压强度平均值≥
----	-------	-------------	------------------	--------------------	----	------------	-------------------------------------	-----	-----------------------------	------------------------------