

附件

## 省市场监管局反射隔热涂料产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标					
											太阳光反射比		近红外反射比		污染后太阳光反射比变化率	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值 (%)	实测值 (%)
1	建筑反射隔热涂料	贵州金江汇节能材料有限公司	贵阳市南明区博爱路132号1栋	高光度	/	2021-10-21	太阳光反射比, 近红外反射比, 半球发射率, 污染后太阳光反射比变化率, 人工气候老化后太阳光反射比变化率	合格	/	/	$\geq 0.65$	0.8	$\geq 0.80$	0.86	$\leq 20$	11
2	建筑反射隔热涂料	贵州柯维建材开发有限公司	黔南州龙里县冠山街道高新技术产业园	高光度	/	2021-10-23	太阳光反射比, 近红外反射比, 半球发射率, 污染后太阳光反射比变化率, 人工气候老化后太阳光反射比变化率	合格	/	/	$\geq 0.65$	0.9	$\geq 0.80$	0.88	$\leq 20$	14
3	建筑反射隔热涂料	贵州耐尔福顺成建材有限公司	黔南州惠水县经济开发区龙泉项目区	高光度	/	2021-08-20	太阳光反射比, 近红外反射比, 半球发射率, 污染后太阳光反射比变化率, 人工气候老化后太阳光反射比变化率	合格	/	/	$\geq 0.65$	0.8	$\geq 0.80$	0.81	$\leq 20$	15