

附件

省市场监管局配电开关及控制设备产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值
1	小型断路器	遵义长征电器制造有限公司	遵义市东南大道 和平工业园区	CBB1-63 C16 2P	/	2021-08-01	运行短路能力(Ics) 试验,温升试验及功耗测量,脱扣特性,耐热性,耐异常发热和耐燃	合格	/	/
2	小型断路器	贵州长征电器自动化有限公司	贵州省遵义市汇川区外高桥工业园区（武汉路临66号）	CZB45-63 1P C20	/	2021-08-01	运行短路能力(Ics) 试验,温升试验及功耗测量,脱扣特性,耐热性,耐异常发热和耐燃	合格	/	/
3	剩余电流动作断路器	贵州长征电器自动化有限公司	贵州省遵义市汇川区外高桥工业园区（武汉路临66号）	CZB45L-63 2P C20	/	2021-08-01	耐异常发热和耐燃性,温升,在剩余电流条件下的动作特性,过电流动作特性,验证额定剩余接通和分断能力(I Δ m),在运行短路能力下的性能	合格	/	/